

"Con relación a la Ordenanza Reguladora de las Condiciones Higiénico-Sanitarias de los Depósitos de Agua de la Ciudad Autónoma de Melilla, dado que no se ha presentado contra la misma ninguna reclamación en el período de Información Pública, por el presente VENGO EN DISPONER su entrada en vigor de forma definitiva, según texto de la misma publicado en el BOME nº 4.206, de fecha 8-VII-05.

Lo que le traslado para su publicación en el BOME.

Melilla, 29 de agosto de 2005.

La Secretaria Técnica Acctal. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

INDUSTRIA Y ENERGÍA

INFORMACIÓN PÚBLICA

AT 295/05

1587.- De acuerdo con lo establecido ordenados en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, se abre INFORMACIÓN PÚBLICA sobre el expediente incoado en este Servicio de Industria y Energía de la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla, referencia AT-295/05 con objeto de autorizar la instalación eléctrica siguiente:

-Autorizar la instalación eléctrica siguiente:

PETICIONARIO: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR Y EN SU NOMBRE ISOLUX WAT S.A.

DOMICILIO: MELILLA, C/. O'Donnel, número 25, Oficina 1ª.

FINALIDAD: ALIMENTACIÓN, ELÉCTRICA A LA DESALADORA, A LA ETAP CON DESALOBRA DORA Y EL SISTEMA DE BOMBEO DEL RIO DE ORO Y ADEL FAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

DENOMINACIÓN: TRAZADO DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE 10 KV Y CENTRO DE SECCIONAMIENTO PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO A LAS INSTALACIONES DE MEJORA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA CIUDAD DE MELILLA.

TRAMO 1

Denominación: "CENTRAL ENDESA-CENTRO DE SECCIONAMIENTO".

Emplazamiento: Varias zonas, Melilla.

Tipo: Subterránea bajo tubo de TPC.

Tensión de Servicio: 10 KV.

Longitud aprox. total en m.: 3.820

Conductores: Aluminio, sección de 400 mm².

TRAMO 2

Denominación: "CENTRO DE SECCIONAMIENTO-C.T. ETAP ADEL FAS-C.T. ADEL FAS-C.T. BOMBEO ADEL FAS-C.T. BOMBEO RIO DE ORO".

Emplazamiento: Varias zonas, Melilla.

Tipo: Subterránea bajo tubo de TPC.

Tensión de Servicio: 10 KV.

Longitud aprox. total en m.: 2.741

Conductores: Aluminio, sección de 240 mm².

TRAMO 3

Denominación: "CENTRO DE SECCIONAMIENTO-C. T. DESALADORA".

Emplazamiento: Varias zonas, Melilla.

Tipo: Subterránea bajo tubo de TPC.

Tensión de Servicio: 10 KV.

Longitud aprox. total en m.: 1.232

Conductores: Aluminio, sección de 240 mm².

CENTRO DE SECCIONAMIENTO

Denominación: "CENTRO DE BIFURCACIÓN".

Emplazamiento: Próximo a entrada del Campo de Tiro de Rostrogordo.

Tipo de local: Edificio prefabricado de hormigón.

Tipo de celdas: Normalizadas-premontadas de corte en SF6 y en vacío.

PRESUPUESTO TOTAL: 4.100.000 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio de Industria y Energía de la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en el Palacio de la Asamblea y formularse al