

PETICIONARIO: Compañía Melillense de Gas y Electricidad S.A. (GASELEC)

DOMICILIO: Calle Comandante Aviador García Morato n.º 3. MELILLA.

FINALIDAD: ATENDER LA DEMANDA DE POTENCIA ACTUAL Y FUTURA DE LA NUEVA GRAN SUPERFICIE COMERCIAL.

DENOMINACIÓN: "PROYECTO DE REFORMA DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DENOMINADOS PASEO DE LAS ROSAS II, FRONTERA III Y TTE. CORONEL VALENZUELA II, Y NUEVOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN BLÁS DE LEZO Y SEBASTIÁN DE ESLAVA Y LAZAGA, SITOS EN LA GRAN SUPERFICIE COMERCIAL DE MELILLA (ANTIGUO CUARTEL DE VALENZUELA), SU CONEXIÓN A LA REDES GENERALES DE ALTA TENSIÓN Y NUEVAS REDES DE BAJA TENSIÓN".

## **1.- REFORMA PARCIAL SUBESTACIÓN JOSÉ CABANILLAS ROJAS:**

Se intercala una nueva celda de protección en la barra "C" para conectar la nueva línea de la GRAN SUPERFICIE DE MELILLA (C.T. BLÁS DE LEZO) a la Subestación quedando la distribución en barras "A", "B" y "C" de la siguiente forma:

### **BARRAS "A"**

- Cabina 1: Acople de barras "A" y "C".
- Cabina 2: Protección de los conductores ENDESA I.
- Cabina 3: Distribuidor General I (C.T. AYUNTAMIENTO).
- Cabina 4: Distribuidor General II (C.T. QUEROL).
- Cabina 5: Celda pasante.
- Cabina 6: Distribuidor General III (C.T. PARQUE HERNÁNDEZ III).
- Cabina 7: Distribuidor General IV (C.T. BANDERA DE MARRUECOS).
- Cabina 8: Distribuidor General V (C.T. CAPITÁN GUILOCHE).
- Cabina 9: Remonte para el acople de barras "A" y "B".

### **BARRAS "B"**

- Cabina 10: Acople de barras "A" y "B".
- Cabina 11: Protección de conductores ENDESA II. Cabina 12: celda pasante.
- Cabina 13: Protección de conductores de la DESALINIZADORA.
- Cabina 14: Distribuidor General VI (C.T. CRUZ ROJA ESPAÑOLA).
- Cabina 15: Distribuidor General VII (C.T. CERRO DE SAN LORENZO).
- Cabina 16: Distribuidor General VIII (C.T. TESORILLO CHICO II).
- Cabina 17: Distribuidor General IX (C.T. JULIO VERNE).
- Cabina 18: Protección de los SERVICIOS AUXILIARES.
- Cabina 19: Celda pasante.