

Final: C.T. "PLAYA DE LOS CÁRABOS".

Término municipal afectado: MELILLA.

Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE 160 MILÍMETROS DE DIÁMETRO Y A UNA PROFUNDIDAD DE 1,20 MTS.

Tensión de servicio: 10 KV.

Longitud: 400 mts.

Conductor: UNIPOLAR AISLADO, ALUMINIO Y SECCIÓN 1x150 mm².

Aislamiento: ETILENO-PROPILENO 12/20 kV.

PRESUPUESTO TOTAL: 96.012,54 euros".

Melilla, 23 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Jimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

571.- Adjunto le remito copia de la Orden nº 259 de la Consejería de Medio Ambiente, relativa a establecimiento de instalación eléctrica, a fin de que se publique con cargo a su petionario: Compañía Hispano Melillense de Gas y Electricidad S.A. (GASELEC), con domicilio en la calle Comandante García Morato nº 3.

Visto el expediente AT-342/09 incoado a petición de GASELEC S.A. solicitando autorización para el establecimiento de una instalación eléctrica, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Título VII del Real Decreto 1.955/2.000, de 1 de diciembre, sobre autorización de instalaciones eléctricas.

Esta Consejería de Medio Ambiente, en uso de las competencias que tiene conferidas, ha tenido a bien:

AUTORIZAR el establecimiento de la instalación eléctrica cuyas principales características se incluyen, así como APROBAR el proyecto presentado para la ejecución de la misma en el plazo de SEIS MESES.

PETICIONARIO: CÍA. MELILLENSE DE GAS Y ELECTRICIDAD S.A. (GASELEC).

DOMICILIO: C/. Carlos V nº 19, Bj. MELILLA.

FINALIDAD: SUSTITUCIÓN DEL ACTUAL C.T. DENOMINADO "CABRERIZAS ALTAS" MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN C.T. QUE CUBRA LAS NECESIDADES DE POTENCIA ACTUAL Y FUTURAS DEL SECTOR, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN Y/O REFORMAS DE LOS DISTRIBUIDORES DE M.T. Y B.T.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.

Denominación: "C.T. JOSÉ MILLÁN ASTRAY".

Emplazamiento: Crta. Rostrogordo s/n frente acuartelamiento Millán Astray.

Tipo: INTERIOR, en local adaptado a tal fin.

Potencia instalada: 250 KVA.

Relación de Transformación: 10.000 V. 400/230 V.

Medida en: BAJA TENSIÓN.

LÍNEAS DE A.T.

Enlace A

Origen: Nuevo C.T. JOSÉ MILLÁN ASTRAY.

Final: C.T. CABRERIZAS CENTRO".

Término municipal afectado: MELILLA.

Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO PVC 140/125 MILIMETROS DE DIÁMETRO Y A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 1,00 MTS.

Tensión de servicio: 10 KV

Longitud: Trescientos setenta metros (370 mts.)

Conductor: UNIPOLAR AISLADO, ALUMINIO de 150 mm² de sección.

Aislamiento: ETILENO PROPILENO RETICULADO (E.P.R.) 12/20 kV.

Enlace B

Origen: Nuevo C.T. JOSÉ MILLÁN ASTRAY.

Final: C.T. Explanada de Rostrogordo.

Término municipal afectado: MELILLA.

Tipo: Subterránea bajo tubo pvc 140/125 milímetros de diámetro y a una profundidad mínima de 1,00 mts.

Tensión de servicio: 10 KV.

Longitud: Cincuenta metros (50 mts.).

Conductor: Unipolar aislado, aluminio de 150 mm² de sección.