

D) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOME núm. 4172 de fecha 11 de marzo de 2005.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A) Tramitación: ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación: 5.195.023,92 Euros.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 10 de junio de 2005.

B) Contratista: FERROVIAL- AGROMÁN, S.A.

C) Nacionalidad: Española

D) Importe de la Adjudicación: 3.953.676,09 Euros.

Melilla 21 de junio de 2005.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

INDUSTRIA Y ENERGIA

SECRETARÍA TÉCNICA

AT 289/05

1160.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por Orden de fecha 15 de junio de 2.005, registrada al nº 541, ha dispuesto lo siguiente:

Visto el expediente AT- 289/05 incoado a petición de GASELEC S.A. solicitando autorización para el establecimiento de una instalación eléctrica, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2.617/ 1.966, de 20 de Octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas.

Esta Consejería de Medio Ambiente, en uso de las competencias que tiene conferidas, ha tenido a bien:

AUTORIZAR a GASELEC S.A. para el establecimiento de la instalación eléctrica cuyas principales características se incluyen, así como APROBAR el proyecto presentado para la ejecución de la misma en el plazo de SEIS MESES.

PETICIONARIO: CÍA. MELILLENSE DE GAS Y ELECTRICIDAD S.A.

(GASELEC).

DOMICILIO: MELILLA, C./ Pablo Vallescá nº 19.

FINALIDAD: ATENDER LA CRECIENTE DEMANDA DE SUMINISTRO EN LA POBLACIÓN DE MELILLA.

DENOMINACION: NUEVA RED DE BAJA TENSIÓN PARA EL SECTOR DENOMINADO NUESTRA SEÑORA DE ÁFRICA, SITO EN LA CARRETERA DE HARDÚ, S/N. (CARACOLAS).

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.

Denominación: "NUESTRA SEÑORA DE AFRI-CA".

Emplazamiento: CARRETERA DE HARDÚ, S/N.

Tipo: INTERIOR, en local adaptado a tal fin.

Potencia total : 400 KVA.

Relación de Transformación: 10.000/5.000 V. 400/230 V.

Medida en: BAJA TENSIÓN.

LINEA O RED DE BAJA TENSIÓN

Términos municipales afectados: Zona urbana de MELILLA

Tipo: SUBTERRÁNEA bajo tubo de PVC 125/140 mm f.

Tensión de servicio: 400/230 V.

Longitud total en m.: 532

Conductores: ALUMINIO, sección de 95 y 50 mm².

Aislamiento: XLPE.

PRESUPUESTO TOTAL: 65.644,90 Euros.

Lo que le traslado a los efectos de que la referida Orden deberá ser publicada en el BOME siendo los gastos que se originen como consecuencia de dicha petición a cargo del peticionario: Cía. Gaselec S.A.

El Jefe de Servicio.

Ricardo Maldonado Martínez.