



## CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

### CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

#### Secretaría Técnica

**916.-** INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A EXPEDIENTE DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA AT-407/16.

De acuerdo con lo establecido en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, se abre INFORMACIÓN PÚBLICA sobre el expediente que se tramita en el Servicio de Industria y Energía de la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla, referencia **AT-407/16**, con objeto de autorizar la instalación eléctrica siguiente:

**PETICIONARIO:** Compañía Melillense de Gas y Electricidad S.A. (GASELEC).

**DOMICILIO:** Calle Comandante Aviador García Morato n.º 3. MELILLA.

**FINALIDAD:** REPARACIÓN DE DAÑOS EN LA RED DE ALTA TENSIÓN.

**DENOMINACIÓN:** PROYECTO "NUEVA LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN ENTRE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DENOMINADOS ALCALDE DE MÓSTOLES Y TADINO DE MARTINENGO".

#### LÍNEA DE ALTA TENSIÓN

**Denominación:** "ALCALDE DE MÓSTOLES - TADINO DE MARTINENGO".

**Origen:** C.T. "ALCALDE DE MÓSTOLES".

**Final:** C.T. "TADINO DE MARTINENGO".

**Término Municipal afectado:** MELILLA.

**Tipo:** SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE PVC 160/140/125 mm Ø.  
PROFUNDIDAD MEDIA 1,00 mt.

**Longitud canalización:** 612 mts.

**Tensión de servicio:** 10 KV.

**Conductor:** SIMPLE CABLE EN ALUMINIO DE 150 mm<sup>2</sup>.

**Aislamiento:** ETILENO-PROPILENO RETICULADO (HEPR).

**Longitud conductor:** 642 mts.

**PRESUPUESTO TOTAL:** 31.696,83 euros.