

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

BOME Número 5458

Viernes, 7 de julio de 2017

Página 2650

19	Solicitud de conformidad con el inicio de la actividad y memoria, suscrita por técnico competente y visada por el colegio profesional correspondiente, que certifique que las obras, instalaciones y actuaciones se han ejecutado conforme a lo establecido en la documentación presentada y a las condiciones de la AAI.
20	<p>Documentación que acompaña a la solicitud anterior:</p> <ul style="list-style-type: none">- Adecuación del foco emisor a la atmósfera a los condicionantes descritos en la presente Autorización.- Certificación Inicial de los Sistemas Automáticos de Medida de Emisiones, de acuerdo con la norma UNE-EN 14181.- Adecuación de los puntos de vertido y sistemas de control asociados a los condicionantes descritos en la presente Autorización.- Adecuación de la zona habilitada para el almacenamiento de los residuos a los condicionantes descritos en la presente Autorización. <p>Adecuación a la reglamentación de seguridad industrial y autorización sustantiva correspondiente de las zonas de almacenamiento de productos químicos.</p> <ul style="list-style-type: none">- La documentación relativa a la gestión de los residuos- Los informes de las primeras mediciones de las emisiones a la atmósfera.- Informe de medición de ruidos, realizado por una entidad acreditada por ENAC, en el que se acredite el cumplimiento de los niveles de inmisión sonora para emisores acústicos, para su área acústica, establecidos en la normativa vigente, a día de hoy el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.- El plan de control y seguimiento de la contaminación del suelo- La documentación relativa a las medidas en caso de emergencias
21	Comunicación de la fecha definitiva de inicio de la actividad del grupo generador n.º 15 en un plazo no superior a una semana desde su inicio. Conformidad de la CAM
22	Informe Preliminar de la Situación de Suelo
23	Plan de control y seguimiento de los elementos con riesgo potencial de contaminación del suelo
24	Informe de Situación de Suelos
25	Evaluación de riesgo ambiental presentada por Endesa el 17/11/2014
26	Informe Base de Suelos entregado el 25 de mayo de 2015
27	Valoración de Riesgos Ambientales 25/05/2015
28	Proyecto de Remediación en la Central Térmica Diesel de Melilla
29	Comunicaciones a la CAM en caso de superación de VLE/ruidos o incumplimiento requisitos AAI
30	Comunicaciones a la CAM en caso de pérdida o escape de residuos
31	Comunicaciones a la CAM en caso de vertido de contaminantes que ocasionen daños al medio receptor
32	Comunicación a la CAM sobre incidentes ocurridos en condiciones de funcionamiento anormales de la central que conlleve vertidos de efluentes por el registro n2