

Origen: Arqueta en esquina Alvaro de Bazán/ General Ordoñez.

Final: C.T. "Hipódromo".

Términos municipales afectados: Melilla.

Tipo: Subterránea trifásica, circuito simple, con doble conductor por fase.

Tensión de servicio en KV.: 5

Longitud total en Km.: 1,19.

Conductores: Unipolares aislados de campo radial de 150 mm². (AL).

Aislamiento: 6/10 KV.

Aposos: Bajo tubos de P. V. C. de 125 mm. Ø dispuestos en zanja con profundidad media de 1 m.

Presupuesto en pesetas: 40.609.132.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Dirección Provincial, sita en c/. Roberto Cano, 2, planta baja, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de Treinta Días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Melilla, 25 de Agosto de 1992.

(18) El Director Provincial, Fdo.: Ricardo Maldonado Martínez.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

DIRECCION PROVINCIAL

INFORMACION PUBLICA

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2617/1966, de 20 de Octubre, se abre Información Pública sobre el expediente incoado en esta Dirección Provincial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en Melilla, referencia AT-12/91, con objeto de:

- Autorizar la instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: Compañía Hispano Marroquí de Gas y Electricidad. S.A. (Gaselec).

Domicilio: Melilla, C/. Pablo Vallescá, 4.

Finalidad: Atender la creciente demanda de suministro eléctrico en la población de Melilla.

Línea de Alta Tensión:

Denominación: Distribuidor General III.

Origen: P. S. "Endesa".

Final: C. T. "Triana".

Términos municipales afectados: Melilla.

Tipo: Subterránea, trifásica, circuito simple, con doble conductor por fase.

Tensión de servicio en KV.: 5

Longitud total en Km.: 0,955.

Conductores: Unipolares aislados de campo radial de 150 mm². (AL).

Aislamiento: 6/10 KV.

Aposos: Bajo tubos de P.V. C. de 125 mm. Ø dispuestos en zanja con profundidad media de 1 m.

Línea de Alta Tensión:

Denominación: Distribuidor General V (Primer tramo).

Origen: P. S. "Endesa".

Final: Arqueta en esquina Alvaro de Bazán/General Ordoñez.

Términos municipales afectados: Melilla.

Tipo: Subterránea, trifásica, circuito simple, con doble conductor por fase.

Tensión de servicio en KV.: 5

Longitud total en Km.: 0,855.

Conductores: Unipolares aislados de campo radial de 150 mm². (AL).

Aislamiento: 6/10 KV.

Aposos: Bajo tubos de P.V. C. de 125 mm. Ø dispuestos en zanja con profundidad media de 1 m.

Presupuesto en pesetas: 61.169.395.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Dirección Provincial, sita en c/. Roberto Cano, 2, planta baja, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de Treinta Días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Melilla, 25 de Agosto de 1992.

(19) El Director Provincial, Fdo.: Ricardo Maldonado Martínez.