

Y para que sirva de notificación en forma al demandado en ignorado paradero D. Enrique Portillo Muñoz, expido el presente que firmo en Melilla a 27 de Octubre de 1992.

(66) El Secretario. Fdo.: (Ilegible).

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Resolución de la Dirección Provincial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en Melilla, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente AT-06/92 incoado a petición de Compañía Hispano Marroquí de Gas y Electricidad, S. A. (GASELEC), solicitando autorización para el establecimiento de una instalación eléctrica, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de Octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas.

Esta Dirección Provincial, en uso de las atribuciones que tiene conferidas, ha resuelto:

Autorizar a Compañía Hispano Marroquí de Gas y Electricidad, S.A. (GASELEC), para el establecimiento de la instalación eléctrica cuyas principales características se incluyen, así como aprobar el proyecto presentado para la ejecución de la misma en un plazo de seis meses.

Finalidad: Atender la creciente demanda de suministro eléctrico en la población de Melilla.

Línea de Alta Tensión:

Denominación: Acometida en M.T. al C.T. "Plaza Toros".

Origen: Distribuidor General II, en Arqueta núm. 13, C/. Querol junto Blq. 2 Gral. Orgáz.

Final: C.T. "Plaza Toros".

Términos municipales afectados: Melilla.

Tipo: Subterránea, Trifásica, Circuito doble (entrada y salida), con doble conductor por fase.

Tensión de servicio en KV.: 5

Longitud total en Km.: 0,075

Conductores: Unipolares aislados de campos radial de 150 mm². (AL).

Aislamiento: 6/10 Kv.

Apoyos: Bajo tubos de P.V.C. de 125 Mm. 0 dispuestos en zanja con profundidad media de 1 m.

Estación Transformadora: C.T. "Plaza Toros".

Emplazamiento: Melilla, una dependencia del conjunto de la Plaza de Toros.

Tipo: Interior, en local adaptado a tal fin, con celdas normalizadas premontadas.

Potencia total en KVA.: 1.260 (2x630).

Relación de transformación: 5-10 Kv. / 380-220-127 V.

Medida en: Baja Tensión.

Línea o Red de Baja Tensión:

Origen: C.T. "Plaza Toros".

Final: Diversos puntos del sector.

Términos municipales afectados: Melilla.

Tipo: Subterránea.

Tensión de servicio en V.: 380/220 y 220/127.

Longitud total en m.: 475

Conductores: Unipolares Aislados de hasta 240 mm². (AL).

Aislamiento: 0,6/1 KV.

Apoyos: Bajo tubos de P.V.C. de 125 mm. 0 dispuestos en zanja con profundidad media de 1 m.

Presupuesto en Pesetas: 16.037.534.

Melilla, 30 de Octubre de 1992.

(67) El Director Provincial. Fdo.: Ricardo Maldonado Martínez.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Resolución de la Dirección Provincial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en Melilla, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente AT-10/92 incoado a petición de Compañía Hispano Marroquí de Gas y Electricidad, S.A. (GASELEC), solicitando autorización para el establecimiento de una instalación eléctrica, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de Octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas.

Esta Dirección Provincial, en uso de las atribuciones que tiene conferidas, ha resuelto: