

CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTE,
FESTEJOS Y TURISMO
SECRETARÍA TÉCNICA

2697.- El Presidente de la Federación Melillense de Balonmano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento Electoral de la Federación que preside, convoca elecciones a la Asamblea General, a la Presidencia y a la Comisión Delegada.

Toda la documentación reglamentariamente exigida se halla expuesta en el Tablón de Anuncios de la Consejería de Cultura, así como en el de la Federación Melillense de Balonmano.

Melilla 26 de septiembre de 2000.

El Viceconsejero de Deportes.

Francisco Robles Ferrón.

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y
COMERCIO
INDUSTRIA Y ENERGÍA
INFORMACION PUBLICA

2698.- De acuerdo con lo establecido en los Decretos 2617/1966, y 2619/66 de Presidencia de Gobierno y del Ministerio de Industria y Energía respectivamente, se abre INFORMACION PUBLICA sobre el expediente incoado en este Servicio de Industria y Energía de la Consejería de Medio Ambiente, de la Ciudad Autónoma de Melilla, referencia AT-231/00 con objeto de:

Autorizar la instalación eléctrica siguiente:

Titular: Compañía Hispano Marroquí de Gas y Electricidad S.A. (Gaselec).

Domicilio: Melilla, C/. Pablo Vallescá, 6.

Finalidad: Atender la creciente demanda de suministro de energía eléctrica en la población de Melilla.

Centro de Transformación:

Denominación: C.T. "Badajoz".

Emplazamiento: Melilla, C/. Badajoz.

Tipo: Interior, en local adaptado a tal fin, con celdas normalizadas premontadas.

Potencia total en KVA.: 400.

Relación de Transformación: 5-10 KV./380-220 V.

Medida en: Baja Tensión.

Línea de Alta Tensión:

Denominación: L.M.T. "Ceuta-Badajoz".

Origen: C.T. "Ceuta".

Final: C.T. "Badajoz".

Términos municipales afectados: Melilla.

Tipo: Subterránea bajo tubo de PVC de 125 mmØ dispuestos en zanja a una profundidad mínima de 1,00 m.

Tensión de servicio en V= 6/10 KV.

Longitud total en Km.: 0,450.

Conductores: Doble cable de aluminio clase dos, de 150 mm² de sección.

Tensión de prueba: 30 kV.

Aislamiento: Etileno propileno reticulado (EPR).

Línea o Red de Baja Tensión:

Origen: C.T. "Badajoz".

Final: Varios puntos del sector.

Términos municipales afectados: Melilla.

Tipo: Subterránea bajo tubo de PVC de 140 mmØ, profundidad mínima 1 mt.

Tensión de servicio en V.: 380/220 V.

Longitud total: 135 metros

Conductores: Aluminio clase 2, secciones 240, 150, 95 y 50 mm².

Aislamiento: Polietileno Reticulado (XLPE).

Presupuesto Total: 22.533.060 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en el Palacio de la Asamblea y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de TREINTA DÍAS contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

El Jefe de Servicio.

Ricardo Maldonado Martínez.

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA
Y COMERCIO
INDUSTRIA Y ENERGÍA
INFORMACION PUBLICA

2699.- De acuerdo con lo establecido en los Decretos 2617/1966, y 2619/66 de Presidencia de Gobierno y del Ministerio de Industria y Energía respectivamente, se abre INFORMACION PUBLICA sobre el expediente incoado en este Servicio de Industria y Energía de la Consejería de Medio Ambiente, de la Ciudad Autónoma de Melilla, referencia AT-232/00 con objeto de: