

Datos de la Firma interesada: DELICATIUM HISPANIA, S.A.- CIF núm. A-84645985.- Resolución correspondiente al Procedimiento Sancionador núm. 52-C-022/09, de fecha 15 de abril del año en curso.-

La Empresa interesada antes anunciada podrá tener acceso al texto íntegro de la citada Resolución, en la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, nº 52-54, bajos, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES, a contar a partir del día siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 26 de abril de 2010.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

#### CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

#### INDUSTRIA Y ENERGÍA

AT 350/10

#### INFORMACIÓN PÚBLICA

**1147.-** De acuerdo con lo establecido en el Título VII del Real Decreto 1.955/2.000, de 1 de diciembre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, se abre INFORMACIÓN PÚBLICA sobre el expediente que se tramita en el Servicio de Industria y Energía de la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla, referencia AT-350/10 con objeto de autorizar la instalación eléctrica siguiente:

PETICIONARIO: CÍA. MELILLENSE DE GAS Y ELECTRICIDAD, S.A. (GASELEC).

DOMICILIO: MELILLA, C/. COMANDANTE GARCÍA MORATO Nº 3.

FINALIDAD: ATENDER DEMANDA DE POTENCIA ACTUAL Y FUTURA EN LOS SECTORES DENOMINADOS "BADAJOZ", "CRTA. DE HARDÚ" Y "HUERTA SALAMA" ASÍ COMO EL NUEVO SECTOR DENOMINADO "PARQUE FORESTAL DE LA GRANJA"

DENOMINACIÓN: PROYECTO DE NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PARQUE FORESTAL DE LA GRANJA, CONEXIÓN A LA RED GENERAL DE MEDIA TENSIÓN Y NUEVA RED DE B.T.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

Denominación: "C.T. PARQUE FORESTAL DE LA GRANJA"

Emplazamiento: Nuevo Vial que conectará Crta. del Aeropuerto con calle Mustafa Arruf.

Tipo: Interior, en local adaptado a tal fin con celdas modulares con corte en cámara de SF<sub>6</sub>.

Potencia total: 250 KVA.

Relación de Transformación: 10 KV/400-230 V.

LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN

Denominación: Línea nº 1.

Origen: CT. Huerta Salama.

Final: Nuevo CT. PARQUE FORESTAL DE LA GRANJA.

Término Municipal afectado: Melilla.

Tipo: Subterránea bajo tubo de P.V.C. liso interior de 125/140 mm Ø.

Conductores: Unipolar aislado, aluminio y sección de 150 mm<sup>2</sup>.

Longitud: 630 mt.

Aislamiento: Etileno Propileno Reticulado (EPR).

Tensión nominal: 12/20 KV.

Denominación: Línea nº 2.

Origen: CT Badajoz.

Final: Nuevo CT. PARQUE FORESTAL DE LA GRANJA.

Término Municipal afectado: Melilla.

Tipo: Subterránea bajo tubo de P.V.C. liso interior de 125/140 mm Ø.

Conductores: Unipolar aislado, aluminio y sección de 150 mm<sup>2</sup>.

Longitud: 370 mt.

Aislamiento: Etileno Propileno Reticulado (EPR).

Tensión nominal: 12/20 KV.

PRESUPUESTO: 132.516,06 EUROS.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en el Servicio de Industria y Energía de la Consejería de