

AUTORIZAR la instalación eléctrica siguiente:

PETICIONARIO: ARKITÉCNICA SAAMER, S.L.

DOMICILIO: C/. MINERO, N° 1 - 04001 ALMERÍA

FINALIDAD: SUMINISTRO ELÉCTRICO A 27 DUPLEX EN DS. CAMINO DE LOS SEGOVIAS, T.M. DE ALBOX (ALMERÍA)

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN:

Origen: Apoyo A-944745, que pertenece a la Línea general de M. T. "Zurgena" de la subestación de Albox.

Final: C.D. Proyectado

Términos municipales afectados: Albox

Tipo: subterránea bajo tubo

Tensión de servicio en KV.: 25

Longitud total: 670 m

Conductores: RHZ1 Al 240 mm²

Aislamiento: 18/30 KV Sist. de Inst.: zanja de 1,10 m. de profundidad

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Camino de Los Segovias, t.m. de Albox

Tipo: Interior

Potencia total en KVA: 400

Relación de transformación: 25 KV/ 400-230 V

LÍNEA O RED DE BAJA TENSIÓN:

Origen: C.D. Proyectado

Final: Caja General de protección y medida de las viviendas

Términos municipales afectados: Albox

Tipo: subterránea bajo tubo

Tensión de servicio en Volt.: 400-230

Longitud total: 475 m.

Conductores: 3 x 150 + 950

Aislamiento: RV 0,6/1 KV

Sist. de Inst.: zanja de 0,60 m. (mínimo) de profundidad.

PRESUPUESTO TOTAL EN EUROS: 167.573,57.-

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial, sita en C/. Hermanos Machado, 4, Edf. Administrativo de Servicios Múltiples, Segunda Planta, y se formulen al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de VEINTE DIAS HABILES contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

EL JEFE DE SERVICIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS, José López García.