

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES  
PÚBLICAS  
NEGOCIADO DE SELECCIÓN  
ANUNCIO

**1176.-** Se pone en conocimiento de los interesados que en el Boletín Oficial del Estado número 130, de 29 de mayo de 2014, se han publicado el extracto de las Bases de la convocatoria para la provisión de las plazas que a continuación se relacionan:

FUNCIONARIOS

14 plazas de Subinspector de la Policía Local, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno de promoción interna.

8 plazas de Oficial Mecánico Conductor, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Personal de Oficio, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno de promoción interna horizontal.

El plazo de presentación de instancias será DESDE EL DÍA 30 DE MAYO DE 2014 HASTA EL PRÓXIMO DÍA 18 DE JUNIO DE 2014, AMBOS INCLUSIVE.

Melilla, 29 de mayo de 2014.

La Consejera de Administraciones Públicas.  
Catalina Muriel García.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE  
SECRETARÍA TÉCNICA

**1177.-** El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por Orden de fecha 23-05-2014, registrada al n.º 774, ha dispuesto lo siguiente:

Visto el expediente AT-386/14 incoado a petición de Compañía Melillense de Gas y Electricidad S.A. solicitando autorización para el establecimiento de una instalación eléctrica, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Título VII del Real Decreto 1.955/ 2.000, de 1 de Diciembre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, esta Consejería de Medio Ambiente, en uso de las competencias que tiene conferidas, ha tenido a bien:

AUTORIZAR a la Compañía Melillense de Gas y Electricidad S.A. para el establecimiento de la instalación eléctrica cuyas principales características se incluyen, así como APROBAR el proyecto presentado para la ejecución de la misma en el plazo de SEIS MESES.

PETICIONARIO: Compañía Melillense de Gas y Electricidad S.A. (GASELEC)

DOMICILIO: Calle Comandante Aviador García Morato nº 3. MELILLA.

FINALIDAD: ATENDER LA DEMANDA DE POTENCIA ACTUAL Y FUTURA EN EL SECTOR.

DENOMINACIÓN: PROYECTO DE NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DENOMINADO RAMIRO DE MAEZTU, SU CONEXIÓN A LA RED GENERAL DE ALTA TENSIÓN Y NUEVA RED DE BAJA TENSIÓN.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.

Denominación: "C.T. RAMIRO DE MAEZTU".

Emplazamiento: AL FINAL DE LA CALLE RAMIRO DE MAEZTU.

Tipo: INTERIOR, en local adaptado a tal fin.

Potencia total: 1 x 630 KVA.

Celdas: CABINAS PREFABRICADAS (4 CELDAS) DE CORTE EN CÁMARA DE EXAFLUORURO DE AZUFRE (SF6)

Relación de Transformación: 10.000 V. 400/230 V.

LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN

LÍNEA 1:

Denominación: "RAMIRO DE MAEZTU-CARRETERA DE HIDUM"

Origen: C.T. "RAMIRO DE MAEZTU".

Final: C. T. "CARRETERA DE HIDUM".

Término Municipal afectado: MELILLA

Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE PVC 160/140/125 mm Ø. PROFUNDIDAD

MEDIA 1,00 mt.

Tensión de servicio: 10 KV.

Longitud: 185 mts.

Conductor: DOBLE CABLE EN ALUMINIO CLASE DOS, SECCIÓN 150 mm<sup>2</sup>.

Aislamiento: ETILENO-PROPILENO RETICULADO (EPR), 12/20 KV.

LÍNEA 2:

Denominación: "RAMIRO DE MAEZTU-ACERA NEGRETE".

Origen: C.T. "RAMIRO DE MAEZTU".

Final: C. T. "ACERA NEGRETE".

Término Municipal afectado: MELILLA

Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE PVC 160/140/125 mm Ø, PROFUNDIDAD MEDIA

1,00 mt.

Tensión de servicio: 10 KV.

Longitud: 330 mts.

Conductor: SIMPLE CABLE EN ALUMINIO CLASE DOS, SECCIÓN 150 mm<sup>2</sup>.

Aislamiento: ETILENO-PROPILENO RETICULADO (EPR) 12/20 KV.

LÍNEA 3:

Denominación: "RAMIRO DE MAEZTU-ALCALDE DE MÓSTOLES".

Origen: C.T. "RAMIRO DE MAEZTU".

Final: C. T. "ALCALDE DE MÓSTOLES".

Término Municipal afectado: MELILLA

Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE PVC 160/140/125 mm Ø, PROFUNDIDAD MEDIA

1,00 mt.