



## CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

### CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

#### Industria y Energía

**50.- ORDEN N.º 16 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2016, RELATIVA A AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EXPEDIENTE AT-403/15, SOLICITADA POR GASELEC.**

El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por Orden de fecha 11-01-2016, registrada al n.º 16, ha dispuesto lo siguiente:

“Visto el expediente AT 403/15 incoado a petición de Compañía Melillense de Gas y Electricidad S.A. solicitando autorización para el establecimiento de una instalación eléctrica, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, esta Consejería de Medio Ambiente, en uso de las competencias que tiene conferidas, ha tenido a bien:

**AUTORIZAR** a Compañía Melillense de Gas y Electricidad S.A. para el establecimiento de la instalación eléctrica cuyas principales características se incluyen, así como **APROBAR** el proyecto presentado para la ejecución de la misma en el plazo de **SEIS MESES**.

**PETICIONARIO:** Compañía Melillense de Gas y Electricidad S.A. (GASELEC).

**DOMICILIO:** Calle Comandante Aviador García Morato n.º 3. MELILLA.

**FINALIDAD:** NUEVA CANALIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LOS CONDUCTORES POR AVERÍA.

**DENOMINACIÓN:** “NUEVA LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN ENTRE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DENOMINADOS SANTO DOMINGO Y CABRERIZAS CENTRO”.

#### LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN

**Denominación:** “SANTO DOMINGO - CABRERIZAS CENTRO”.

**Origen: Subestación:** “SANTO DOMINGO”.

**Final:** C. T. “CABRERIZAS CENTRO”.

**Término Municipal afectado:** MELILLA.

**Tipo:** SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE PVC 160/140/125 mm Ø.

PROFUNDIDAD MEDIA 1,00 mt.

**Tensión de servicio:** 10 KV.